

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. **CE-ZSTV-004-14**

na výrobek:

Dřevohliníkové okno a balkónové dveře jednoduché, typ ALPHAWIN

žadatel a výrobce:

Truhlářství – Vašíček Jiří
Skalice nad Svitavou 3, 679 01
IČ: 10532820

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C5 - okna s pevným zasklením a jednokřídlové typy oken
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 8A - okna s pevným zasklením a jednokřídlové typy oken a balkónových dveří
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Únosnost bezpečnostních zařízení	-	npd
Akustické vlastnosti	Deklarovaná hodnota	$R_w (C; C_{tr}) = 33 (-1; -7) \text{ dB}$ - okna se sklem $R_w (C; C_{tr}) = 30 (-2; -6) \text{ dB}$ (plocha $\leq 2,7 \text{ m}^2$)
		$R_w (C; C_{tr}) = 32 (-1; -7) \text{ dB}$ - okna se sklem $R_w (C; C_{tr}) = 30 (-2; -6) \text{ dB}$ ($2,7 \text{ m}^2 < \text{plocha} \leq 3,6 \text{ m}^2$)
		$R_w (C; C_{tr}) = 31 (-1; -7) \text{ dB}$ - okna se sklem $R_w (C; C_{tr}) = 30 (-2; -6) \text{ dB}$ ($3,6 \text{ m}^2 < \text{plocha} \leq 4,6 \text{ m}^2$)
		$R_w (C; C_{tr}) = 30 (-1; -7) \text{ dB}$ - okna se sklem $R_w (C; C_{tr}) = 30 (-2; -6) \text{ dB}$ ($4,6 \text{ m}^2 < \text{plocha}$)
		$R_w (C; C_{tr}) = 36 (-1; -6) \text{ dB}$ - okna se sklem $R_w (C; C_{tr}) = 36 (-2; -7) \text{ dB}$ (plocha $\leq 2,7 \text{ m}^2$)
		$R_w (C; C_{tr}) = 35 (-1; -6) \text{ dB}$ - okna se sklem $R_w (C; C_{tr}) = 36 (-2; -7) \text{ dB}$ ($2,7 \text{ m}^2 < \text{plocha} \leq 3,6 \text{ m}^2$)
		$R_w (C; C_{tr}) = 34 (-1; -6) \text{ dB}$ - okna se sklem $R_w (C; C_{tr}) = 36 (-2; -7) \text{ dB}$ ($3,6 \text{ m}^2 < \text{plocha} \leq 4,6 \text{ m}^2$)
		$R_w (C; C_{tr}) = 33 (-1; -6) \text{ dB}$ - okna se sklem $R_w (C; C_{tr}) = 36 (-2; -7) \text{ dB}$ ($4,6 \text{ m}^2 < \text{plocha}$)
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	$U_w = 0,73 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - okna ze smrkového řeziva se sklem $U_g = 0,6 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ a s rámečkem Swisspacer U
		$U_w = 0,65 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - okna ze smrkového řeziva se sklem $U_g = 0,5 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ a s rámečkem Swisspacer U
		$U_w = 0,58 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - okna ze smrkového řeziva se sklem $U_g = 0,3 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ a s rámečkem Ferrotech
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4 - okna s pevným zasklením a jednokřídlové typy oken balkónových dveří

Osvědčení je vystaveno na základě Prüfbericht Nr. 1404/2009 - BF vydaného dne 15.06.2011 Forschungsinstitut und akkreditierte Prüf- und Überwachungsstelle der Österreichischen Gesellschaft für Holzforschung, HOLZFORSCHUNG AUSTRIA, Wien, Protokolu o stanovení zvukové izolace oken podle ČSN EN 14351-1+A1, příloha B č. Rw-001-14 vydaného dne 18.03.2014 Oznámeným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. U-004-14 vydaného dne 18.03.2014 Oznámeným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

Na základě výše uvedených protokolů byl vystaven Protokol o určení typu výrobku na základě zkoušek typu podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-004-14 vydaný dne 18.03.2014 Oznámeným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 18. března 2014**Platnost do: 18. března 2019**

Zkušebna STV, LDF MENDELU, Louky 304, 763 02 Zlín 4

**Ing. Miroslav Zapletal**
vedoucí Zkušebny STV