

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

Č. CE-ZSTV-043-14

na výrobek:

Dřevěné vnější dveře, typ JV PASIV 100

žadatel:

Truhlářství – Vašíček Jiří
Skalice nad Svitavou 3, 679 01
IČ: 10532820

výrobce:

Truhlářství – Vašíček Jiří
Skalice nad Svitavou 3, 679 01
IČ: 10532820

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem ^x	ČSN EN 12210	třída C4 - jednokřídlové typy dveří
Vodotěsnost ^x	ČSN EN 12208	třída 1A - jednokřídlové typy dveří
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Únosnost bezpečnostních zařízení	-	npd
Akustické vlastnosti	-	npd
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	$U_D = 0,50 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - dveře ze smrkového řeziva s křídlem z dveřního panelu se středovou částí $U_p=0,29 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$)
Průvzdušnost ^x	ČSN EN 12207	třída 4 - jednokřídlové typy dveří

^x Zkoušky uvedených vlastností byly provedeny v uzavřeném a uzamčeném stavu s plným dotažením závěrových bodů kování.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-024-14 vydaného dne 22.09.2040 AZL č. 1030.1 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. ZSTV-U-014-14 vydaného dne 25.07.2014 Zkušebnou STV – MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

Na základě výše uvedených protokolů byl vystaven Protokol o posouzení vlastností výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-043-14 vydaný dne 22.09.2014 Oznámeným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 22. září 2014

Platnost do: 22. září 2019



Ing. Miroslav Zapletal
vedoucí Zkušebny STV